


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przemysłu
37-700 Przemysł, ul. Bpa. Glazera 9
Tel. 16 670-76-91, 16 670-01-12, fax. 16 670-07-38
e-mail psse.przemysl@pils.gov.pl, http://www.psseprzemysl.pl/

Nr sprawy: PSK.0710-14/18
URZĄD MIEJSKI
w Przemysłu
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 28.03.2018
L.dz.

Przemysł, dnia 27. marca 2018r.

Pan
Prezydent Miasta Przemysłu
Robert Choma

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSŁ ZA ROK 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu działając na podstawie art.4,ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.328) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie gminy miejskiej Przemysł za rok 2017.

Mieszkańcy gminy miejskiej Przemysł w liczbie ok. 83120 osób w roku 2017 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów publicznych. Z wody produkowanej przez wodociąg Przemysł korzystało 83120 osób. Nadzorem sanitarnym na terenie miasta Przemysłu objęty jest wodociąg własny Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemysłu ul. Monte Cassino 18.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg miejski jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemysł.

Wodociąg Przemysł jest wodociągiem o produkcji 12259 m³/d. W roku 2017 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 77 próbek wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Wodociąg zaopatruje w wodę obiekty indywidualne, obiekty komunalne, obiekty użyteczności publicznej w Przemysłu oraz ludność w następujących miejscowościach: Prałkowce, Ostrów, Krówniki, Łuczyce, Stanisławczyk, Pikulice, Rożubowice, Nehrybka, Kuńkowce, Łętownia Hermanowice, Malhowice – zlokalizowane w gminie Przemysł, Prałkowce, Krasiczyn, Dybawka, Tarnawce, Śliwnica, Zalesie – zlokalizowane w gminie Krasiczyn, Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice – zlokalizowane w gminie Medyka, Buszkowice, Żurawica – zlokalizowane w gminie Żurawica. Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez ozonowanie, komory flokulacji, osadniki pokoagulacyjne, filtry pośpieszne, zbiorniki wody czystej, czepnie pomp wysokiego tłoczenia, pompy wysokiego tłoczenia, intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Stała dezynfekcja chemiczna prowadzona jest z zastosowaniem koagulantu – chlorek poliglinu pax XL 19F /zmodyfikowany/, ozon, chlor ciekły – chlor gazowy-woda chlorowana. Dla wodociągu Przemysł prowadzono postępowanie administracyjne odnośnie poprawy niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego ścian i sufitu w korytarzu i w pomieszczeniu armatury budynku ozonowni. Termin realizacji został ustalony na dzień 31.12.2018r.

Wodociąg własny Wojewódzkiego Szpitala w Przemysłu im. św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18 jest wodociągiem o produkcji 320 m³/d. W roku 2017 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną pobrano 8 próbek wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Uzdatnianie wody poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, zmiękczenie. Prowadzona jest stała dezynfekcja dwutlenkiem chloru. Dla wodociągu prowadzone było postępowanie administracyjne odnośnie poprawy stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb wodociągu własnego i ogrodzenia studni ujęciowych. Ostateczny termin został ustalony na dzień 30.03.2018r.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemysłu nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy miejskiej Przemysł. Zamknięcia sieci wodociągowej nie doprowadziły do pogorszenia się jakości wody produkowanej przez wodociąg Przemysł

Po analizie oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy miejskiej Przemyśl, która korzysta z sieci wodociągowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Honicka
w Przemyślu

mgr inż. Barbara Honicka

Otrzymują:

- ① Adresat
2. Strona Internetowa PSSE w Przemyślu
3. a/a

jp/jp